

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05.00296

0001277

№

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "НПО РИЗУР". Адрес: 390527, РОССИЯ, Рязанская область, Рязанский район, село Дубровичи, километр 14-Й (Автодорога Рязань-Спасск Тер.), строение 4ж, офис 3. ОГРН: 1136234002937. Телефон/Факс: 74912246061

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "НПО РИЗУР". Адрес: 390527, РОССИЯ, Рязанская область, Рязанский район, село Дубровичи, километр 14-Й (Автодорога Рязань-Спасск Тер.), строение 4ж, офис 3. Телефон/Факс: 74912246061

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия, Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Шкафы защитные серии РизурБокс-М из сэндвич-панелей металлических (стальные) с утеплителем из вспененного каучука и минеральной ваты и шкафы защитные серии РизурБокс-С из сэндвич-панелей из стеклопластика с утеплением из вспененного полиуретана общей толщиной от 20 до 155 мм, плотностью до 120кг/м3 по ТУ 3442-001-12189681-2014

Код ОК 28.21.13.129

Код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

Показатели пожарной опасности материала согласно
Приложению №1 на 2 листах, бланки № 0000630-0000631

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 001/А-07/05/20 от 07.05.2020 года,
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)
по ТУ-3442-001-12189681-2014

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.05.2020 по 07.05.2023



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦНО от 02.12.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия
№ РОСС RU.31588.04ОЦНО.ОС05.00296
(номер сертификата соответствия)

0000631

(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требования национального стандарта или свода правил
Сэндвич-панели металлические (стальные) с утеплителем из вспененного каучука и минеральной ваты для изготовления шкафов РизурБокс-М		
ГОСТ 30244-94 п.7 метод 2	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	Негорючие (НГ) в соответствии со ст.13, п. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044 – 89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст.13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044 – 89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Малоопасные (Т1) в соответствии со ст.13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Сэндвич-панели из стеклопластика с утеплением из вспененного полиуретана для изготовления шкафов РизурБокс-С		



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦНО от 02.12.2016 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**

№ РОСС RU.31588.04ОЦНО.ОС05.00296

(номер сертификата соответствия)

0000630

(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7 метод 2	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст.13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044 – 89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст.13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044 – 89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Малоопасные (Т1) в соответствии со ст.13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

В.С. Киров