



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный № РОСС RU. 31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC005.H.00093

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПО РИЗУР».
(наименование и местонахождение заявителя)
 Адрес: 390035, РОССИЯ, город Рязань, проезд Гоголя, дом 3 А.
 ОГРН 1136234002937. Телефон: +74912246061, факс: +74912246061, e-mail: marketing@rizur.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПО РИЗУР».
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)
 Адрес: 390035, РОССИЯ, город Рязань, проезд Гоголя, дом 3 А.
 ОГРН 1136234002937. Телефон: +74912246061, факс: +74912246061, e-mail: marketing@rizur.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "СЕРТИКО" Общество с ограниченной ответственностью "СЕРТИКО". Адрес: 117420, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 57, 1 комн. 30, ОГРН:1117746696715.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
 Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.005 действительно до 27.02.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Шкафы защитные серии РизурБокс-М из металлических сэндвич-панелей с утеплителем из минеральной ваты и шкафы защитные серии РизурБокс-С из сэндвич-панелей из стеклопластика с утеплителем из вспененного полиуретана, общей толщиной от 20 до 155 мм, плотностью от 30 до 120 кг/м³, выпускаемые по ТУ-3442- 001- 12189681-2014.
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

код ОК 034 (ОКПД-2)
 28.21.13.129
 код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Показатели пожарной опасности материала согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 002971).
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет сертификационных испытаний № АПБ/05-103/12-2017 от 12.12.2017 г., ИЛ ООО «СЕРТИКО». Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.005 до 27.02.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.ТП.СМ.09629-17 от 10.02.2017 г., выдан ОС ООО «РусПромГрупп», рег. № СДС.ТП.ОС.001128-16.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.12.2017 по 12.12.2020

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)
 М.П.
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.А. Павельев

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

В.В. Попов

002970



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСВИЯ

№ АПБ.RU.OC005.Н.00093

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Сэндвич-панели металлические (стальные) с утеплителем из минеральной ваты для изготовления шкафов РизурБокс-М		
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Малоопасные (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Сэндвич-панели из стеклопластика с утеплителем из вспененного полиуретана для изготовления шкафов РизурБокс-С		
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Малоопасные (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.А. Павельев

В.В. Попов

002971